

Инструкция по выполнению пожароопасных работ

Подлежит совместному заполнению до начала работ.

Пожароопасными считаются работы с применением машин и оборудования, дающих искрение и тепло, которые могут послужить причиной пожара. Такие работы включают использование открытого огня, термофенов, сварочного, резального и/или шлифовального оборудования.

СВЕДЕНИЯ И ПОДПИСИ, подтверждающие заполнение и понимание инструкции

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|----------------|
| Вид работ: | | | |
| Рабочее место (описать место выполнения работ): | | | |
| Дата и время начала работ: | | Дата и время окончания работ: | |
| Работодатель (физ. или юрид. лицо): | Моб. телефон: | Подпись: | |
| Исполнитель/-ли (физ. или юрид. лицо): | Моб. телефон: | Подпись: | № сертификата: |
| Пожарный дежурный/-е: | Моб. телефон: | Подпись: | № сертификата: |

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Исполнитель пожароопасных работ (физ. или юрид. лицо) должен убедиться в том, что работы выполняются в соответствии с действующими правилами и законами. Пожароопасные работы должны быть завершены заблаговременно до окончания смены.

| До начала работ: | |
|------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> Оценен риск при наличии горючей изоляции в конструкциях. |
| 2 | <input type="checkbox"/> Закрыты отверстия в полах, стенах и потолочных покрытиях. |
| 3 | <input type="checkbox"/> Осмотрены скрытые полости (деревянные балки, вентиляционные каналы, обшивка труб и т.п.). |
| 4 | <input type="checkbox"/> Удалены горючие материалы и жидкости |
| 5 | <input type="checkbox"/> Защищены или увлажнены горючие элементы конструкций и материалы, которые нельзя удалить. |
| 6 | <input type="checkbox"/> Сертифицированные средства пожаротушения (не менее 2-х порошковых огнетушителей по 6 кг, с мин. эффектом 34А 233В С) должны быть легкодоступными. Ручной огнетушитель можно заменить на пожарный шланг, диаметром не менее 19 мм, с подводом воды до брандспойта. Требуется дополнительные средства тушения? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> |
| 7 | <input type="checkbox"/> Отключена пожарная сигнализация. |
| 8 | <input type="checkbox"/> Назначенные пожарные дежурные присутствуют во время работ, в паузах и не менее часа после окончания работ. |
| 9 | <input type="checkbox"/> Рабочее оборудование проверено и является исправным. |
| 10 | <input type="checkbox"/> Рассмотрена потребность в дополнительных мерах в случае возникновения пожара. |
| 11 | <input type="checkbox"/> Имеются, как минимум, два пути эвакуации из района работ. |
| 12 | <input type="checkbox"/> Известны телефонный номер и процедуры оповещения о пожаре и авариях. Известен адрес рабочего места. |

Взрывоопасные помещения и участки, не актуально

| | | |
|--|----|---|
| <p>Данная часть инструкции касается помещений, их частей и участков с взрывоопасной ситуацией из-за наличия взрывоопасных веществ или вероятности смешивания воздуха с горючими газами, парами или пылью с образованием взрывоопасной смеси. Запрещено использование открытого огня в любом виде, включая сварку, резку и т.п., без письменного разрешения владельца или работодателя.</p> | 13 | <input type="checkbox"/> Письменное разрешение владельца/работодателя. |
| | 14 | <input type="checkbox"/> Осуществлены оценка риска и замер газов. |
| | 15 | <input type="checkbox"/> В помещ. нет баллонов с ацетиленом/кислородом. |
| | 16 | <input type="checkbox"/> Обеспечена хорошая вентиляция. |

Контроль после завершения работ:

| | |
|----|---|
| 17 | <input type="checkbox"/> Проверено отсутствие опасности возникновения пожара. |
| 18 | <input type="checkbox"/> Снова включена пожарная сигнализация. Исполнитель: |
| 19 | <input type="checkbox"/> Газовые баллоны расположены у дверей/ворот для их быстрой эвакуации в случае пожара. |