

Drošības noteikumi ugunsbīstamo darbu veikšanai - 2015. gada 1. janvāris

1. Definīcija

Ugunsbīstamie darbi ir tādi darbi, kuru veikšanai tiek izmantots aprīkojums un iekārtas, kas rada dzirksteles un karstumu, kas var izraisīt aizdegšanos. Ugunsbīstamie darbi ietver atklātas liesmas izmantošanu, kā arī karsta gaisa, metināšanas, griešanas un/vai slīpēšanas iekārtu lietošanu.

2. Kad ir piemērojami šie drošības noteikumi?

Šie drošības noteikumi attiecas uz ugunsbīstamajiem darbiem, kas tiek veikti vidē, kur pastāv uzliesmošanas risks.

Izņēmums ir ugunsbīstamie darbi, ko veic īpaši pielāgotā telpā kā daļu no ikdienas darbībām. Telpai jābūt nošķirtai no citām veicamajām aktivitātēm kā atsevišķai ugunsdrošai kamerai. Šajā telpā jābūt ugunsdrošām virsmām.

3. Līgumi ar ārštata darbiniekiem/uzņēmējiem

Ja ugunsbīstamos darbus izpilda līgumdarbinieki/uzņēmēji, apdrošināmājam jāparūpējas, lai drošības noteikumu prasības tiek regulētas ar atsevišķu vienošanos vai līgumu.

4. Drošības prasības

- 4.1** Darba instrukcija ugunsbīstamo darbu veikšanai, ko izdevusi Finans Norge, vai līdzīgas instrukcijas ir jāaizpilda un jāparaksta pirms darba veikšanas. Darba instrukcijas ir pieejamas www.fgsikring.no.
- 4.2** Visi viegli uzliesmojošie un degtspējīgie materiāli bīstamajā zonā, kur notiek ugunsbīstamais darbs, jānovāc vai jāizolē.
- 4.3** Atvērumi grīdā, sienās un griestos bīstamajā zonā, kur notiek ugunsbīstamie darbi, ir blīvi jānoslēdz.
- 4.4** Apstiprinātiem ugunsdzēsšanas līdzekļiem – vismaz diviem 6 kg pulvera aparātiem ar minimālo jaudu 34A 233 B C – ir jābūt viegli pieejamiem. Vienu pārnēsājamo ugunsdzēsamo aparātu var aizstāt ar ugunsdzēsamo šļūteni ar minimālo iekšējo diametru vismaz 19 mm ar ūdeni līdz smidzināšanas uzgalim.
- 4.5** Nozīmētam ugunsdrošības uzraugam ir jābūt klāt un nepārtraukti jānovērtē ugunsgrēka risks darba laikā, pārtraukumos un vismaz vienu stundu pēc darba pabeigšanas. Izpildītājs var būt uguns drošības uzraugs gadījumos, kad ugunsbīstamība tiek uzskatīta par zemu.
- 4.6** Ugunsdrošības uzraugam un darba izpildītājam ir jābūt derīgam sertifikātam ugunsbīstamo darbu veikšanai, ko izdevusi Norvēģijas Ugunsdzēsības asociācija vai kāda tās sadarbības organizācija citās Ziemeļvalstīs šāda veida darbu veikšanai.

5. Zemāk minētās drošības prasības attiecas uz darbiem, kas tiek veikti uz jumta

Ir aizliegts izmantot atklātu liesmu uz jauniem un agrāk apjumiem jumtiem ar šādiem izņēmumiem:

- Ir vismaz 60 cm attālums no atverēm, cauruļvadiem, kanalizācijas, karnīzes, metāla jumta stiprinājumiem u.tml. gadījumos, kad jumta konstrukcija sastāv tikai no ugunsdrošiem materiāliem.
- Ir vismaz 60 cm attālums no atverēm, cauruļvadiem, kanalizācijas, karnīzes, metāla jumta stiprinājumiem u.tml. gadījumos, kad jumta konstrukcija sastāv no degtspējīgiem materiāliem un jumta virskārta ir aizsargāta ar vismaz 30 mm biezu ugunsdrošu aizsargslāni.